



**BEL TANKSERVICE**

**Opdrachtgever:**

**Verworst NV**

## **CONFORMITEITSATTEST VOOR HET NEUTRALISEREN VAN EEN MAZOUTTANK**

**Uitvoeringsadres:**

Raambeekweg 2B, 3140 Keerbergen

**Uitvoeringsdatum: 02/10/2024**

**Specificaties van de mazouttank:**

Ondergrondse mazouttank  
Inhoud in liters: 3000

**Neutralisatie van een oude mazouttank:**

- 1. De mazouttank is geledigd en gereinigd door Verworst NV.**
- 2. De mazouttank is vervolgens opgevuld (en geneutraliseerd) door Bel Group Bv . volgens de hieronder vermelde specificaties:**

***Conform de wettelijke bepalingen voor het definitief buiten gebruik stellen van een mazouttank heeft Bel Group Bv onder toezicht van SV07801 de mazouttank op voormeld uitvoeringsadres en volgens voormelde specificaties opgevuld met een niet-milieubelastend schuim. Het schuim voldoet aan alle voorwaarden zoals in de VLAREM II wetgeving onder artikel 6.5.5 en artikel 5.17.2.§3. voorgeschreven. Het schuim is niet-milieubelastend en recycleerbaar door de fabrikant.***

Voor Bel Group Bv,  
Frank Scherens, bestuurder

Erkend stookolietechnicus en MazoutExpert: Frank Scherens  
Erkenningsnummers: SV07801 - ME1607111614513954S  
OVAM Registratienummer: 128781  
BIM Registratienummer: ENR/T-D/001755283



**BEL GROUP**

Bel Group Bv, Endepoelstraat 3A bus 001,  
3210 Linden (Lubbeek) - BTW: BE0506938331  
016/60.16.40 - info@belgroup.be

KBC: BE63 7320 3469 2608 - ING: BE86 3631 5292 1550  
www.beltankservice.be - www.belgroup.be